



OBČINA IDRİJA
Mestni trg 1
5280 IDRİJA

ŽUPAN

tel.: 05 37 34 500
fax: 05 37 34 531
obcina.idrija@idrija.si

Številka: 007-0010/2011
Datum: 28. 1. 2025

7

OBČINSKI SVET OBČINE IDRİJA

Zadeva: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Idrija

Predlagatelj: Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija

Gradivo pripravili/Poročevalci:

Ana Šimenc in Simon Hvala, Komunala Idrija d.o.o.

Pristojno delovno telo:

Odbor za gospodarske javne službe
Statutarno – pravna komisija

Predlog sklepa:

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Idrija v predlaganem besedilu.





OBČINA IDRİJA

Mestni trg 1
5280 IDRİJA

ŽUPAN

tel.: 05 37 34 500

fax: 05 37 34 531

obcina.idrija@idrija.si

OBRAZLOŽITEV PREDLAGANEGA ODLOKA:

I. Pravna podlaga

- 15. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 15/14, 26/14, 34/15, 26/17, 139/20) in
- 23. člen Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 - uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20)

II. Razlogi za sprejem

I.

S spremembo se opredelijo spremembe glede zahtevane trdnosti polietilenskih (PEHD) cevi in nekateri drugi pogoji glede materialov elementov vodovodov. Spremeni se navedba glede obveznega vgrajevanja LTŽ oz. duktilnih cevi za vodovode, ki so enaki ali večji od DN 80, in sicer na način, da je možno vgraditi tudi polietilenske cevi. Polietilenske cevi se v nekaterih primerih vgrajujejo lažje in hitreje, njihova kakovost pa je primerljiva s kakovostjo litoželeznih oz. duktilnih cevi.

Zahtevana trdnost se povečuje, ker se je v praksi izkazalo, da se v ceveh s trenutno zahtevano trdnostjo 10 MPa pojavljajo razpoke zaradi prometa nad cevmi.

Zahteva proizvajalcev je, da je najnižja temperatura za vgradnjo litoželeznih ali duktilnih cevi 5 °C.

Ker bo upravljavec javnega vodovoda vgrajene cevi vzdrževal, je dodana zahteva glede potrditve materiala.

II.

Besedilo veljavnega 12. člena:

»Za vse javne vodovode in priključki se uporabljajo cevi za minimalni nazivni tlak PN 10 bar. Za nove javne vodovode in za obnovo obstoječih vodovodov, ki so enaki ali večji od DN 100, se smejo uporabljati elementi vodovodov, izdelani iz nodularne litine (NL) z natezno trdnostjo, ki ni nižja od 400 MPa.

Za priključne javne vodovode do vključno DN 80 se uporabljajo cevi iz polietilena (PE) z minimalno zahtevano trdnostjo 10 MPa. Polietilenskih cevi ni dovoljeno vgrajevati pri temperaturah cevi in okoliškega zraka manjših od 10 °C, razen v primerih interventnih popravil.

V izjemnih primerih lahko upravljavec javnega vodovoda odobri uporabo drugih vrst cevi. Vsi elementi javnega vodovoda morajo biti ustrezno zaščiteni proti škodljivemu delovanju okolice (korozija, blodeči tokovi itd.) in pred vplivi vode (inkrustacija).«





OBČINA IDRİJA

Mestni trg 1
5280 IDRİJA

ŽUPAN

tel.: 05 37 34 500
fax: 05 37 34 531
obcina.idrija@idrija.si

Predlog pravilnika:

Na podlagi 15. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 15/14, 26/14, 34/15, 26/17, 139/20) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 - uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na ___ seji dne _____ sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Idrija

1. člen

V Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 40/17) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

(Materiali elementov vodovodov)

Za javne vodovode in priključke do vključno DN 65 se uporabljajo cevi iz polietilena (PEHD) z minimalno zahtevano trdnostjo PN 12,5 bar.

Za nove javne vodovode in za obnovo obstoječih vodovodov, ki so enaki ali večji od DN 80, se smejo uporabljati litoželezne ali duktilne cevi z natezno trdnostjo, ki ni nižja od 400 MPa, ali cevi iz polietilena (PEHD) z minimalno zahtevano trdnostjo PN 16 bar.

Polietilenskih cevi ni dovoljeno vgrajevati pri temperaturah cevi in okoliškega zraka nižjih od 10 °C, litoželeznih ali duktilnih cevi pa pri temperaturah cevi in okoliškega zraka nižjih od 5 °C, razen v primerih interventnih popravil.

Vsi elementi javnega vodovoda morajo biti ustrezno zaščiteni proti škodljivemu delovanju okolice (koroziji, blodečim tokovom ipd.) in pred vplivi vode (inkrustaciji).

V izjemnih primerih lahko upravljavec javnega vodovoda odobri uporabo drugih vrst cevi. Vsi materiali morajo biti potrjeni s strani upravljavca javnega vodovoda.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2011

Idrija, dne ____

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

